



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (014990-TSE-01/02nolu belge devamı) : IDEA MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARETLTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 5: Jeneratör grupları / 15.10.2015

230/400 V, 50Hz, IP23 KABİNSİZ-KABİNLİ , G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN, KABİNLİ-KABİNSİZ,DİESEL JENERATÖR GRUPLARI
(K.D 12.09.2017)

-IDJXXXP MODEL ,PERKİNS Motorlu, Prime 13,5 KVA /10,8 kW, Standby 15 KVA/12 KW'(Prime 13,5 KVA , Standby 15 KVA dahil) dan , Prime 1026 KVA /821 kW Standby 1128 KVA/902 KW (Prime 1026 KVA , Standby 1128 KVA dahil) ya kadar , 230/400 V, 50Hz, IP23 KABİNSİZ-KABİNLİ , G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN, KABİNLİ-KABİNSİZ,DİESEL JENERATÖR GRUPLARI
(K.D 12.09.2017)



12..09/2017

AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

