

SERTİFİKA

CERTIFICATE

2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan
Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik Ek VIII'e Göre
According to 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors Annex VIII

TAM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

No : 2195-NED-201113.6494.01

Üretici Manufacturer	: İDEA JENERATÖR İMALAT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Sertifika Sahibi Owner of Certificate	: İDEA JENERATÖR İMALAT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Adres Address	: İSTANBUL DERİ O.S.B SAMA CAD.(12.YOL) NO:7 TUZLA / İSTANBUL
Teçhizat Adı Equipment Name	: GÜÇ JENERATÖRLERİ (<400 kW)
Tip/Model Type/Model	: EK-1'e Bakınız
Sertifika Dayanağı: Base of Certificate	: NED-009-İDEA-EK VIII-İB /2195-NED-200103.6494.01 No'lu Sertifikanın Revizyonudur

Suztest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda belirtilen teçhizatların üreticisinin, 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik EK VIII'de belirtilen şartlara uygun bir Kalite Sistemini uyguladığını onaylar.

Suztest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., hereby confirms, that the manufacturer of the above mentioned equipment has introduced and applied the quality system, that satisfies the requirements of Annex VIII of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.

Sertifika sahibi kuruluş tetkik edilen kalite yönetim sistemi kapsamında üretimini gerçekleştirdiği teçhizatlara CE işareti ile birlikte 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, şartları karşılamayı sürdürdüğü ve SZUTEST tarafından periyodik olarak denetime tabii tutulduğu sürece iliştiirmeye yetkilidir.

Certificate owner can affix CE marking and the notified body number 2195 on the equipment produced in the scope of the audited quality management system as long as the requirements and conditions are met and periodic audits are performed by SZUTEST.

Bu sertifika, Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen alakalı başka bir belge için alternatif değildir.
The Certificate is not a substitute for a relevant document issued by Notified Body.

Rev. Tarihi/No : 13.11.2020 / 01
Rev. Date/No
Yayın Tarihi : 03.01.2020
Issue Date
Geçerlilik Tarihi : 02.01.2023
Expiry Date



JEN. MODEL (XX Alternator Kodu)	MÜSAADE EDİLEN SES Gücü dB	JEN. MODEL (XX Alternator Kodu)	MÜSAADE EDİLEN SES Gücü dB
IDJ130I	96,83	IDJ133DW	96,58
IDJ140I	96,89	IDJ165DW	96,65
IDJ190I	97,12	IDJ230DW	96,78
IDJ200I	97,19	IDJ275DW	96,83
IDJ220I	97,22	IDJ300DW	96,91
IDJ240I	97,27	IDJ350DW	97,05
IDJ280I	97,38	IDJ400DW	97,20
IDJ335I	97,74	IDJ470DW	97,35
IDJ385I	97,81	IDJ15K	96,18
IDJ440I	97,89	IDJ25K	96,27
IDJ27I	96,45	IDJ40K	96,71
IDJ33I	96,45	IDJ45K	96,77
IDJ45I	96,49	IDJ250K	97,10
IDJ55I	94,53	IDJ22DW	96,37
IDJ66I	96,68	IDJ35DW	96,03
IDJ70I	96,68	IDJ40DW	96,03
IDJ85I	96,72	IDJ55DW	96,15
IDJ90I	96,74	IDJ65DW	96,24
IDJ110I	96,81	IDJ80DW	96,30
IDJ125DW	96,55	IDJ100DW	96,38
		IDJ110DW	96,43

EK-1
ANNEX-1

JEN. MODEL (XX Alternator Kodu)	MÜSAADE EDİLEN SES Gücü dB	JEN. MODEL (XX Alternator Kodu)	MÜSAADE EDİLEN SES Gücü dB
IDJ10P	95,63	IDJ20D	96,32
IDJ15P	95,78	IDJ25D	96,30
IDJ25P	95,78	IDJ35D	96,36
IDJ35P	96,18	IDJ40D	96,36
IDJ50P	96,60	IDJ50D	95,97
IDJ70P	96,72	IDJ75D	95,79
IDJ71p	96,72	IDJ90D	97,42
IDJ90P	96,76	IDJ110D	97,48
IDJ110P	96,83	IDJ125D	97,48
IDJ150P	96,91	IDJ150D	97,53
IDJ170P	97,12	IDJ175D	97,65
IDJ200P	97,17	IDJ200D	97,68
IDJ220P	97,30	IDJ220D	97,68
IDJ250P	97,43	IDJ275D	97,74
IDJ275P	97,48	IDJ300D	97,78
IDJ300P	97,75	IDJ330D	97,82
IDJ385P	97,90	IDJ385D	97,85
IDJ450P	98,10	IDJ425D	97,91